

**REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN
COMMUNE de RANSPACH**

**ARRETE N° ARM2023-05-17/13
DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE**

Le Maire de la Commune de Ranspach,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2225-1 et suivants, L2213-32 et R2225-1 et suivants ;

VU le décret n°2015-235 du 27 février 2015 ;

VU l'arrêté ministériel du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie NOR : INTE1522200A ;

VU l'arrêté préfectoral du 28 février 2017 portant approbation du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie du Haut-Rhin (RDDECI) ;

Considérant que le Maire assure la défense extérieure contre l'incendie sur son territoire de compétence,

Considérant que, dans ce cadre et conformément aux dispositions de l'article R.2225-4 du code général des collectivités territoriales, le Maire a vocation à identifier les risques, la quantité et l'implantation des point d'eau incendie,

Considérant que l'inventaire des points d'eau incendie peut être réalisé à l'aide des informations disponibles à partir de la base de données informatisée du SDIS, mise à la disposition, le cas échéant de la commune,

Considérant enfin que cette mission doit également prendre en compte les règles définies au niveau départemental dans le règlement de la DECI pris par arrêté préfectoral précité en date du 28 février 2017.

A R R E T E

Article 1 : Définition du territoire de compétence

Le présent arrêté est applicable sur la commune de RANSPACH.

Article 2 : La liste des Points d'Eau Incendie (PEI)

L'ensemble des PEI publics et privés concourant à la DECI du territoire de compétence et des sites particuliers sont ceux figurant sur la liste annexée au présent arrêté

Article 3 : L'organisation de l'information entre les différents acteurs

Les échanges d'information entre les différents acteurs de la DECI concernant les actions de maintenance, de contrôles techniques, ainsi que les états de disponibilité et d'indisponibilité s'effectuent par l'intermédiaire des fiches de signalement figurant dans le guide d'aménagement des points d'eau incendie annexée au RDDECI ou de la base de données départementale informatisée des PEI.

Toute création, suppression, déplacement ou modification des caractéristiques d'un PEI public ou privé doit faire l'objet d'une information au SDIS. Ce dernier intégrera ces changements dans sa base de données par l'intermédiaire de la fiche de signalement jointe au Guide d'aménagement des points d'eau incendie si l'information n'est pas directement renseignée par le service public de la D.E.C.I. dans le logiciel de gestion des points d'eau incendie.

Les cas de carence programmée de tout ou partie de la DECI (nettoyages de réservoirs de château d'eau, travaux sur les réseaux...), devront faire l'objet d'un signalement au SDIS via l'adresse suivante : deci@sdis68.fr

Article 4 : Les modalités de réalisation des contrôles techniques et fonctionnels des PEI

La périodicité des contrôles techniques de mesures (débit/pression) est fixée au minimum une fois tous les trois ans, selon les dispositions du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie.


La périodicité des contrôles fonctionnels mentionnés dans le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie est fixée à trois ans.

Article 5 : Le Maire est chargé, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au préfet du Haut-Rhin et transmis au SDIS Haut-Rhin.

Fait à RANSPACH, le 17 mai 2023

**Le Maire certifie sous sa responsabilité
le caractère exécutoire de cet acte
affiché et notifié le 22 mai 2023**



Le Maire :

Jean-Léon TACQUARD

Délais et voies de recours : Conformément aux dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs ou de son affichage d'un recours gracieux auprès de la commune.

L'absence de réponse dans ces deux cas vaut décision implicite de rejet au terme d'un délai de deux mois. Après un recours gracieux, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces recours. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article R 421-2 du code de justice administrative, vous avez la possibilité d'introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Strasbourg.

ANNEXE : Inventaire des points d'eau incendie dans la commune

Liste des points d'eau

Légende

- Etat
- Anomalie
- Accès
- Signalisation
- Indisponible
- En service
- Non conforme en service
- Avec anomalies
- Sans anomalie
- Autorisée
- Autorisée
- Problématique
- Sans problème

10/11/2022

Implantation	N°	Type	E t a	A n o	A c c è s	S i g n a l i s a t i o n	Adresse	Diamètre alim	Diamètre sortie	Volume réserve m3	Ré alim	Réa / rés	Débit réalim m3/h
68262 RANSPACH													
Voie publique	1	PI_80					35 R CREUSE	80	1x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	2	PI_80					23 R CREUSE	80	1x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	3	PI_80					27 R CREUSE	80	1x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	4	PI_80					5 R CREUSE	100	1x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	5	PI_80					44 R CREUSE	80	65 / 2x40		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	6	PI_80					47A R CREUSE	80	65 / 2x40		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	7	PI_80					28 R CREUSE	80	1x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	8	PI_80					13 R CREUSE	80	1x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	9	PI_80					50 R CREUSE	80	1x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	10	PI_80					11 R CREUSE	80	1x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	11	PI_80					2 R DE L' ECOLE	80	100 / 2x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	12	PI_80					10 R DE MITZACH	80	1x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	13	PI_80					8 R DE MITZACH	80	1x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	14	PI_80					18 R DE MITZACH	80	1x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	15	PI_100					8 R DES CHAMPS	150	100 / 2x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	16	PI_80					2 R DES PRES	250	1x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	17	PI_100					1 R DU 2 DECEMBRE	100	100 / 2x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	18	PI_80					25 R DU 2 DECEMBRE	250	1x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	19	PI_80					14 R DU 2 DECEMBRE Dans la continuité du chemin de terre	80	1x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	20	PI_100					12 R DU 2 DECEMBRE	100	100 / 2x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	21	PI_100					6 R DU 2 DECEMBRE A l'angle du bâtiment d'habitation	100	100 / 2x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	22	PI_100					4 R DU CIMETIERE	80	100 / 2x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	23	PI_80					9 R DU CIMETIERE	80	1x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	24	PI_100					25 R DU CIMETIERE	150	100 / 2x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	25	PI_80					69 R DU GAL DE GAULLE	150	1x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	26	PI_80					44 R DU GAL DE GAULLE	150	1x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	27	PI_100					20 R DU GAL DE GAULLE Mairie	100	100 / 2x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	28	PI_100					39A R DU GAL DE GAULLE	100	100 / 2x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	29	PI_80					31 R DU GAL DE GAULLE	100	1x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	30	PI_100					100 R DU GAL DE GAULLE MAISON DE VACANCES	100	100 / 2x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	31	PI_80					63 R DU GAL DE GAULLE	150	1x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	32	PI_80					87 R DU GAL DE GAULLE	150	1x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Légende

- Etat
- Anomalie
- Accès
- Signalisation
- Indisponible
- En service
- Non conforme en service
- Avec anomalies
- Sans anomalie
- Autorisée
- Autorisée
- Problématique
- Sans problème

Liste des points d'eau

Légende

- Etat
- Anomalie
- Accès
- Signalisation
- ✗ -Indisponible
- ✗ -Avec anomalies
- i -Non autorisée
- i -Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalie
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

10/11/2022

Implantation	N°	Type	E t a	A n o	A c c	S i g	Adresse	Diamètre alim	Diamètre sortie	Volume réserve m3	Ré alim	Réa / rés	Débit réalim m3/h
Voie publique	33	PI_100	✓	✓	✓	✓	7 R DU GAL DE GAULLE	80	100 / 2x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	34	PI_80	✗	i	✓	✓	43 R DU GAL DE GAULLE	100	1x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	35	PI_80	✓	✓	✓	✓	93 R DU GAL DE GAULLE	80	1x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	36	PI_100	✓	✓	✓	✓	19 R DU GAL DE GAULLE SALLE DES FÊTES	100	100 / 2x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	37	PI_80	✓	i	✓	✓	38 R DU GAL DE GAULLE	150	1x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	38	PI_80	✓	✓	✓	✓	54 R DU GAL DE GAULLE	150	1x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	39	BI_NR	✗				58B R DU GAL DE GAULLE	150	Incon nu		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	40	PI_80	✗	i	✓	✓	58B R DU GAL DE GAULLE	150	1x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	41	PI_80	✗				9 R DU GAL DE GAULLE	80	1x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	42	PI_80	✓	✓	✓	✓	99 R DU GAL DE GAULLE	80	1x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	43	PI_80	✓	✓	✓	✓	50 R DU GAL DE GAULLE	150	1x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	44	PI_80	✓	i	✓	✓	4 R DU PRINTEMPS	80	65 / 2x40		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	45	PI_80	✓	✓	✓	✓	52 R HAUTE	100	100 / 2x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	46	PI_80	✓	✓	✓	✓	17 R HAUTE	80	1x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	47	PI_80	✓	✓	✓	✓	46 R HAUTE	100	1x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	48	PI_80	✓	✓	✓	✓	36 R HAUTE	100	1x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	49	PI_80	✗				12 R HAUTE	80	1x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	51	PI_80	✓	i	✓	✓	8 RTE NATIONALE	100	1x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	52	PI_100	✓	✓	✓	✓	9 RTE NATIONALE	150	100 / 2x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	53	PI_100	✓	i	✓	✓	23 RTE NATIONALE	150	100 / 2x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	54	PI_100	✓	✓	✓	✓	21A RTE NATIONALE R DES CHAMPS	150	100 / 2x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	55	PI_80	✗				26A RTE NATIONALE	100	1x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	56	PI_80	✓	i	✓	✓	25 RTE NATIONALE Derriere haie	100	1x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	57	PI_100	✓	i	✓	✓	1 R DES BOULEAUX	80	100 / 2x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	58	CIT_NC	✗				3 R DE LA CARRIERE			Incon nu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	59	CIT_NC	✗	i	✓	✓	R NEULAND			300	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	60	PTASP_ NC	✗	i	✓	✓	NC				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	61	PI_80	✓	✓	✓	✓	26 R HAUTE	Incon nu	100 / 2x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	62	PI_80	✗				22 R HAUTE	Incon nu	1x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	63	PI_80	✓	✓	✓	✓	1 R HAUTE	Incon nu	100 / 2x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	64	PI_80	✗				R HAUTE	Incon nu	1x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	65	PI_80	✓	✓	✓	✓	29 R HAUTE Proche chemin de fer	80	100 / 2x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Légende

- Etat
- Anomalie
- Accès
- Signalisation
- ✗ -Indisponible
- ✗ -Avec anomalies
- i -Non autorisée
- i -Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalie
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

Liste des points d'eau

Légende * Etat X -Indisponible ✓ -En service ✗ -Non conforme en service
 * Anomalie -Avec anomalies -Sans anomalie
 * Accès -Non autorisée -Autorisée
 * Signalisation i -Problématique -Sans problème

10/11/2022

Implantation	N°	Type	E t a	A n o	A c c	S i g	Adresse	Diamètre alim	Diamètre sortie	Volume réserve m3	Ré alim	Réa / rés	Débit réalim m3/h
Voie publique	66	PI_80	✓	✓	✓	✓	9AR CREUSE	Incon nu	1x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	67	PI_80	✓	✓	✓	✓	RTE DES CRETES	Incon nu	100 / 2x65		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Légende

* Etat X -Indisponible ✓ -En service ✗ -Non conforme en service
 * Anomalie -Avec anomalies -Sans anomalie
 * Accès -Non autorisée -Autorisée
 * Signalisation i -Problématique -Sans problème